



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.  
Office Of District Collector, District Sehore M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100011412/FNOC/COL/2023/6436  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 06, 2023 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 13- Jul -23  
आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम : SECRETORY MADHU MOHAN SHIKSHA EVAM KALYAN SAMITI  
Applicant Name /LOI Holder : WARD NO 14, MALIPURA TEHSIL-REHTI DIST. SEHORE  
आवेदक का पता / Applicant Address : Fire Plan Approval  
अनापत्तिप्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 09 ( मीटर / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल /Plot / Building Area : 8053 Sq.Mtr  
सम्पत्ति का पता / Property Address : MANAV RACHNA PUBLIC SCHOOL  
KH NO 73/3/3/2,74,78,79,80,81/3/GA/2 GRAM-MALIBAYA, TEHSIL  
REHTI, DISTRICT RURAL AREA SEHORE


अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित/  
Approved by Fire Authority  
टिप्पणी/ Remarks:

**विषय:-** मधुमोहन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, निवासी वार्ड न0 14 मालीपुरा तहसील रेहटी जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) मानव रचना पब्लिक स्कूल सर्वे नंबर 73/3/3/2,74,78,79,80,81/3/GA/2 ग्राम मालीबाया तहसील रेहटी जिला सीहोर म.प्र. के 8053 वर्ग मीटर एवं 09 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन हेतु "Fire Plan Approval Certificate अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

**संदर्भ:** आपका रिक्वेस्ट नम्बर 6100011412 .

विषयान्तर्गत मधुमोहन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, निवासी वार्ड न0 14 मालीपुरा तहसील रेहटी जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) मानव रचना पब्लिक स्कूल सर्वे नंबर 73/3/3/2,74,78,79,80,81/3/GA/2 ग्राम मालीबाया तहसील रेहटी जिला सीहोर म.प्र. के 8053 वर्ग मीटर एवं 09 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन हेतु "Fire Plan Approval Certificate अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

PRINCIPAL  
MANAV RACHNA PUBLIC  
SCHOOL MALIBAYAN (REHTI)  
DISTT SEHORE (M.P.)

  
DIRECTOR  
MANAV RACHNA PUBLIC  
SCHOOL MALIBAYAN (REHTI)  
DISTT. SEHORE



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.  
Office Of District Collector, District Sehore M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

: 6100011412/FNOC/COL/2023/6436

: Jul 06, 2023- जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Jul-23

: SECRETORY MADHU MOHAN SHIKSHA EVAM KALYAN  
SAMITI

जावक क्रमांक /Dispatch Number  
आवेदन की तिथि /Application Date

आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम  
Applicant Name /LOI Holder

परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा:-  
1. निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा:-

|    |   |
|----|---|
| 1  | Access.                                       |
| 2  | Wet Riser                                     |
| 3  | Down Comer                                    |
| 4  | Hose Reel                                     |
| 5  | Automatic Sprinkler System                    |
| 6  | Yard Hydrant                                  |
| 7  | U.G. Tank With Draw off Connection            |
| 8  | Terrace Tanks.                                |
| 9  | Fire Pump                                     |
| 10 | Terrace Pump                                  |
| 11 | First Aid Fire Fighting Appliances            |
| 12 | Pressurization System                         |
| 13 | Auto Detection System                         |
| 14 | Manual Operated Electrical Fire Alarm system. |
| 15 | P.A. System with talk back facility.          |
| 16 | Emergency Light.                              |
| 17 | Auto D.G. Set                                 |
| 18 | Illuminated Exit Sign.                        |
| 19 | Means Of Escape.                              |
| 20 | Compartmentation                              |
| 21 | MCB/ELCB                                      |
| 22 | Firman Switch in Lift                         |
| 23 | Hose Boxes With Delivery Hose and Branch      |
| 24 | Refuge Area.                                  |

PRINCIPAL  
MANAV RACHNA PUBLIC  
SCHOOL MALIBAYAN (REHTI)  
DISTT SEHORE (M.P.)

DIRECTOR  
MANAV RACHNA PUBLIC  
SCHOOL MALIBAYAN (REHTI)  
DISTT. SEHORE



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.  
Office Of District Collector, District Sehore M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100011412/FNOC/COL/2023/6436  
आवेदन की तिथि /Application Date : Jul 06, 2023 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Jul-23  
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : SECRETORY MADHU MOHAN SHIKSHA EVAM KALYAN  
Applicant Name /LOI Holder SAMITI


- उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई. एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृत से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को फायर प्लान अप्रूवल एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत 'फायर प्लान अप्रूवल अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Praveen Singh Adhayach Digitally signed by Praveer Singh Adh Date: 2023 13:37:09 +

कलेक्टर  
Collector  
जिला सीहोर मध्यप्रदेश  
District Sehore, Madhay Pradesh

  
DIRECTOR  
BAMAV RACHNA PUBLIC  
SCHOOL MALIBAYAN (REHTI)  
DISTT. SEHORE

  
PRINCIPAL  
BAMAV RACHNA PUBLIC  
SCHOOL MALIBAYAN (REHTI)  
DISTT. SEHORE (M.P.)